

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее техническое соглашение определяет порядок взаимоотношений между ООО «Горсеть» и ОАО «СЧПЗ» по вопросам электроснабжения в пределах, оговоренных актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ООО «Горсеть» и ОАО «СЧПЗ».

1.2. Начальник смены ТЭЦ во время дежурства является оперативным руководителем эксплуатации электрооборудования действующих при оперативных переключениях и электросетей ТЭЦ СЧПЗ.

1.3. В оперативном отношении ОДС РЭС Сатка подчинена начальнику смены ТЭЦ СЧПЗ в объеме, оговоренной настоящей инструкцией.

2. ВЫВОД ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ

2.1. Все оборудование электросетей по способу диспетчерского управления делится на:

а) оборудование подстанции 35/6 ГПП, 10 БИС СЧПЗ, находящееся в оперативном управлении и ведении начальника смены ТЭЦ СЧПЗ

- масляные выключатели разъединители отходящих фидеров 6 кВ №16, 17, 19 находящихся в РУ-6 кВ п/ст ГПП СЧПЗ, №25 10 БИС.

б) оборудование, находящееся в оперативном управлении и ведении начальника ОДС РЭС Сатка отходящие кабели от РУ-6 кВ п/ст ГПП, СЧПЗ:

- фидер «Полениха» 6 кВ №19
- фидер «Металлург» 6 кВ №17
- фидер «Карагай» 6 кВ №16
- п/ст 10 БИС
- фидер «Школа» РУ 6 кВ яч.25

2.2. Все виды плановых работ, связанных с отключением фидеров 6 кВ, находящихся в оперативном ведении ТЭЦ, должны быть оформлены заявкой начальнику ЭРУ ТЭЦ. Заявки подаются за 1 сутки до начала работ за подписью начальника РЭС Сатка или его заместителя.

2.3. Все виды работ, связанные с отключением оборудования, находящиеся в оперативном ведении ОДС РЭС Сатка, производятся самостоятельно.

2.4. При плановых работах СЧПЗ, связанных с выводом электрооборудования, находящегося в ведении ОДС РЭС Сатка, подается заявка начальнику ОДС РЭС Сатка или начальнику РЭС Сатка телефонограммой за подписью ответственного за электрохозяйство ТЭЦ СЧПЗ за сутки.

2.5. Заявка подается по форме:

- ответственный за эл. хозяйство ТЭЦ;
- наименование эл. оборудования;
- место проведения работ;
- характер работ;