

Согласовано:

Главный энергетик  
АО «СЧПЗ»

Хакимов И.А.

« 15 » 09 2015 г.

Утверждаю:  
Технический директор  
АО «СЧПЗ»

Баландин А.В.

« 25 » 09 2015 г.

ГРАФИК  
профилактических ремонтов силовых трансформаторов на 2015 г.

№ п/п	Месяц Наименование	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТР-Р № 1 10000 кВА ГПП				+								
2	ТР-Р № 2 10000 кВА ГПП				+								
3	ТР-Р № 3 1600 кВА ТЭЦ				+								
4	ТР-Р № 4 1600 кВА ТЭЦ				+								
5	ТР-Р ТМ-400 кВА п/ст №1					+							
6	ТР-Р № 1 560 кВА п/ст № 2					+							
7	ТР-Р № 2 560 кВА п/ст № 2					+							
8	ТР-Р № 1 630 кВА п/ст № 3					+							
9	ТР-Р № 2 630 кВА п/ст № 3					+							
10	ТР-Р № 1 1000 кВА п/ст № 4						+						
11	ТР-Р № 2 1000 кВА п/ст № 4						+						
12	ТР-Р ТМ- 400 кВА п/ст № 5						+						
13	ТР-Р № 1 630 кВА п/ст № 6						+						
14	ТР-Р № 1 1000 кВА п/ст № 9						+						
15	ТР-Р № 2 1000 кВА п/ст № 9							+					
16	ТР-Р № 1 630 кВА п/ст № 10							+					
17	ТР-Р № 2 630 кВА п/ст № 10							+					
18	ТР-Р №1 1000 кВА п/ст № 12							+					
19	ТР-Р №2 630 кВА п/ст № 12							+					
20	ТР-Р № 1 1000 кВА 10бис								+				
21	ТР-Р № 2 1000 кВА 10бис								+				
22	ТР-Р № 1 1000 кВА КТП КИП								+				
23	ТР-Р № 2 1000 кВА КТП КИП								+				
24	ТР-Р ТМ-630 кВА п/ст «УПШЛ»									+			
25	ТР-Р ТМ-400 кВА п/ст «Депо»									+			
26	ТР-Р №1 ТМГ-1250 п/ст «Аглофабрика»									+			
27	ТР-Р №2 ТМГ-1250 п/ст «Аглофабрика»									+			

**Примечание:** при выводе силового трансформатора на профилактический ремонт производится также соответствующее обслуживание масляного выключателя, разъединителей, изоляторов, трансформаторов тока, а также профилактический контроль, обработка рабочей зоны соответствующим флюоресцентным покрытием.